

Olsztyn, 11 stycznia 2019 r.

Prezydent Olsztyna  
URZĄD M. ST. OLSZTYNA  
pl. Jana Pawła II 1  
KANCELARIA  
10-101 Olsztyn

HK.4022.2.2.9.2019

2019 -01- 16

### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Nr: .....  
Katarzyna Świdarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody w wodociągu publicznym w Olsztynie dokonał oceny jakości wody za okres od lipca do grudnia 2018 r.

Woda na terenie miasta dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a.

Badania zostały wykonane w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądownego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorcę.

Zestawienie liczby próbek wody pobranych zgodnie z harmonogramem w okresie od lipca do grudnia 2018 r.:

Lp.	Nazwa wodociągu	Badania przeprowadzone przez PPIS w Olsztynie		Badania przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej	
		parametry grupy A	parametry grupy B	parametry grupy A	parametry grupy B
1	Olsztyn	47	4	133	6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdza, że woda w wodociągu publicznym w Olsztynie **spełniała** wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto, w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień pobrano łącznie 30 prób wody z 10 źródeł publicznych zlokalizowanych na terenie Olsztyna do badań laboratoryjnych. Woda w pobranych próbach odpowiadała wymaganiom zawartym w ww. rozporządzeniu z wyjątkiem źródeł przy ul. Lelewela i Staszica, w których od 3 lipca 2018 r. stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, w związku z czym zostały wyłączone z eksploatacji. Po podjęciu działań naprawczych przez przedsiębiorcę i uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody urządzenia zostały uruchomione odpowiednio 17 i 19 lipca 2018 r.

Jednocześnie PPIS w Olsztynie informuje, że w związku z zakończonym remontem oraz pozytywnymi wynikami badania wody został włączony do użytkowania zbiornik nr 1 na SUW „Zachód”.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W OLSZTYNIE  
*[Signature]*  
Iek. **Teresa Parys**  
specjalista higieny

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a