

Olsztyn, 17 grudnia 2015 r.

SD.6223.5.2015.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji zmieniającej z urzędu decyzję Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 17.07.2006 r. znak: OS.I.768-3/06, zmienioną decyzją znak: SD.6227.2.2014.MJ z dnia 03 grudnia 2014 r. udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni "Kortowo" o mocy ponad 50 MW,

w orzeczeniu

Nadaje się nowe brzmienie załącznika nr 1 - Dopuszczalne rodzaje i ilości gazów i pyłu do powietrza - standardy emisyjne.

Uzasadnienie

Prostuje się z urzędu zaistniałą oczywistą omyłkę w decyzji zmieniającej z urzędu decyzję Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 17.07.2006 r. znak: OS.I.768-3/06, zmienioną decyzją znak: SD.6227.2.2014.MJ z dnia 03 grudnia 2014 r. udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni "Kortowo" o mocy ponad 50 MW.

W załączniku Nr 1 nie zostały omyłkowo ujęte w **Standardach emisyjnych obowiązujących od 01.01.2016 r. po zakończeniu korzystania z derogacji ciepłowniczej** standardy dotyczące pyłu.

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Olsztyn w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46
2. Minister Środowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16
4. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13
6. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

7. a/a

z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Margorzata Wasicka
Kierownik Referatu
w Wydziale Środowiska



PREZYDENT OLSZTYNA

Plac Jana Pawła II 1

Załącznik nr 1

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

1.1. Dopuszczalne rodzaje i ilości gazów i pyłu wprowadzane do powietrza – standardy emisyjne.

Lp.	Warianty pracy			Standardy emisyjne					
	Ilość pracujących jednocześnie kotłów i rodzaje spalanego paliwa			Obowiązujące od 01.01.2016 r. w trakcie korzystania z derogacji ciepłowniczej, nie później niż do 31.12.2022 r.					
	Kotły spalające węgiel	Kotły współpalające węgiel +15%biomasy. (*)	Razem	dwutlenek siarki	dwutlenek azotu	pył	dwutlenek siarki	dwutlenek azotu	pył
1	1	-	1						
2	2	-	2						
3	3	-	3	1500	400	100	250	200	25
4	4	-	4						
5	5	-	5						
6	-	1	1	1440	400	100	246	204	23
7	-	2	2						
8	1	1	2	1470			248	202	24
9	2	1	3	1480			249	201	24
10	1	2	3	1460			247	203	24
11	3	1	4	1485	400	100	249	201	24
12	2	2	4	1470			248	202	24
13	4	1	5	1488			249	201	25
14	3	2	5	1476			248	202	24

(*)- masowy udział biomasy – 15%; współspalanie może być prowadzone w kotłach K1 i K2.

Standardy emisyjne uznaje się za dotrzymane wg warunków określonych w §11 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych (...) – Dz.U. z 2014 r poz.1546)



z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
Matgorzata Jasicka
 Kierownik Referatu
 w Wydziale Środowiska