

Temat **Re: Rada budowy nr 13 z dnia 28.11.2019r. Kasprowicza**

Od

Do

Data 2019-11-29 11:37



- Zasypanie wykopu na odcinku D2-wylot.pdf (~261 KB)

W nawiązaniu do wczorajszego spotkania pragnę sprostować stanowisko Projektanta wyrażone w odniesieniu do rysunku nr 13 w zakresie sposobu zasypania wykonanego obejścia separatora.

Jak wynika z załączonego opisu technicznego przedmiotowy rysunek poza zakresem wykonania obsypki rurociągu dotyczy również zasypania wykonanego obejścia ciągu podczyszczania na odcinku D2-Wylot.

Potwierdzenie tego stanowi również rys nr 1 z którego jasno wynika że zarówno parów jak i wykop rurociągu w znacznej części swego przebiegu pokrywają się.

Mając na uwadze powyższe zgłaszane przez Wykonawcę uwagi należy uznać za prawidłowe i zasadne

W dniu 28.11.2019 o 16:08, [redacted] pisze:

| Przesyłam protokół R.B. nr 13

--

--

Z poważaniem:

